

DECLARAȚIA DE CONFORMITATE

Nr. 004/06.12.2016

1. **Cod unic de identificare al produsului-tip:**
C22
2. **Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții –**
3. **Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții**
pentru închiderea rosturilor placajelor ceramice și din piatră naturală, interioare și exterioare realizate la pereți și pardoseli (inclusiv în cazul utilizării sistemelor de încălzire prin pardoseală)
4. **Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului:**
SC EURO MGA PRODUCT SRL, Com. Clinceni, sat Clinceni, jud. Ilfov, Str. Drumul Mare, nr. 26-28, Tel.: 021/352 92 88, Fax: 021/352 92 88
5. **Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -S.C. Selena Romania SRL, str. Drumul Mare nr. 26-28, com. Clinceni, jud. Ilfov 077060, tel: +40 21 4670330, fax: +40 21 4670340, email: office.romania@selena.ro, www.mga.ro**
6. **Conformitatea este demonstrată având ca referință**

AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR 016-04/1709 -2016

7. Performanta produselor

Caracteristici	Standardul de incercari	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate incercari)
Rezistența la abraziune	SR EN 12808-2: 2009	Pentru caracteristici suplimentare clasa A- rezistență mare la abraziune ≤ 1000	450 (clasa A)
Rezistența la întindere prin încovoiere, în stare uscată	SR EN 12808-3: 2009	$\geq 2,5$	5,90
Rezistența la întindere prin încovoiere, după cicluri de îngheț- dezgheț	SR EN 12808-3: 2009	$\geq 2,5$	3,8
Rezistența la compresiune, în stare uscată	SR EN 12808-3: 2009	≥ 15	20,9
Rezistența la compresiune, după cicluri de îngheț- dezgheț	SR EN 12808-3: 2009	≥ 15	18,8
Contrație	SR EN 12808-4: 2009	≤ 3	0,12
Absorbție de apă, după 30 min	SR EN 12808-5: 2009	Pentru caracteristici suplimentare	a) 1,15 b) 2,30



•după 240 min		clasa W- absorbție de apă redusă : a) ≤ 2 ;b) ≤ 5	(clasa W)
Clasificare produs	SR EN 13888 :2009	CG2WA	conform
Clasa de reacție la foc	SR EN 13501- 1+A1:2010	-	A1

Denumirea si adresa laboratorului care a efectuat incercarile:

ICECON SA prin ICECON TEST, București, șos. Pantelimon, nr. 266

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

06.12.2016, Bucuresti

